



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00873

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: 107045, Российская федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Телефон: +7 (495) 745-55-88, e-mail: onelab@lab-industries.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИРФИКС» ОГРН: 1215000068612, ИНН: 5027297710. Адрес: 140090, Московская область, г Дзержинский, ул Овиновка, д. 29а. Телефон: +7 (495) 290-09-95, e-mail: irfix@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и место-
положение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, пом. 2/4. Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Полиуретановый клей с товарным знаком Церезит марки Церезит СТ 84. Выпускаемые по ТУ 20.52.10-003-57823365-2021 «Клей полиуретановой (клей-пена)». Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.52.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 - Группа горючести - сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости - В3 легковоспламеняемых; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности - Д3 с высокой дымообразующей способностью; ГОСТ 12.1.044-89 п 4.20 - Группа токсичности продуктов горения - Т2 умеренноопасные; ГОСТ Р 51032-97 - Группа распространения пламени - РП4 чрезвычайно опасные

код ТН ВЭД
3506 10 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ873-02/2024 от 02.02.2024г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации №РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 20.52.10-003-57823365-2021 «Клей полиуретановой (клей-пена)»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.02.2024 по 01.02.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин