



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00662

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-  
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: 107045, Российская федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Телефон: +7 (495) 745-55-88, e-mail: ceresit.ru@henkel.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-  
положение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: 107045, Российская федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Филиалы завода-изготовителя: см. бланк приложение №0002249

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»  
127410, Российская Федерация, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а, стр. 25,  
этаж/пом. 2/4/1, ком./офис 6(о)/161. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspsi@mail.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местоположение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

Материалы декоративные штукатурные на полимерной основе т.м.  
Черезит: СТ 60, СТ 60 Визаж, СТ 63, СТ 64, СТ 74, СТ 75, СТ 77, СТ 174,  
СТ 175, СТ 710 Визаж. ТУ 5772-010-58239148-2006 с изменениями 1-5  
«Материал отделочный полимерный марки «Черезит» » в соответствии с  
ГОСТ Р 55818-2018 «Составы декоративные штукатурные на полимерной  
основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с  
наружными штукатурными слоями. Технические условия». Серийный  
выпуск.

**ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

код ОКПД2  
20.30.22.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование стандартов, правил, условий договоров,  
на соответствии которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – Г1 слабогорючие по ГОСТ 30244-94 п.7; группа воспламеняемости -В1 трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности -Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; Группа токсичности продуктов горения -Т2 умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

код ТН ВЭД  
3214 90 000 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ662-05/2023 от 15.05.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 5772-010-58239148-2006, ГОСТ Р 55818-2018

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 15.05.2023 **по** 14.05.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин



## НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00662

Код ОКПД 2	Филиалы завода-изготовителя	Нормативный документ
20.30.22.110	<p>140413, Российская Федерация, Московская область, город Коломна, улица Красноармейская, дом 1А. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 7031)</p> <p>456543, Российская Федерация, Челябинская область, город Коркино, поселок Роза, переулок Щорса, дом 9. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 5501)</p> <p>433390, Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО "Тушинское сельское поселение" Эстонское поле, строение 1. Телефон: +7 (495) 745-55-88</p> <p>357000, Российская Федерация, Ставропольский край, село Кочубеевское, улица Торговая, дом 41. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 8001)</p> <p>630511, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, №27. Телефон: +7 (495) 745 5588</p> <p>187000, Российская Федерация, Ленинградская область, город Тосно, шоссе Московское, дом 1. Телефон: +7 (495) 745 5588</p>	<p>ТУ 5772-010-58239148-2006</p> <p>ГОСТ Р 55818-2018</p>

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин